

De wetgeving rond uw CV-installatie.

De wetgeving omtrent CV-installaties is op verschillende fronten gewijzigd. Deze wijziging heeft tot dusver alleen invloed op de zogenaamde collectieve CV-installaties. Dat wil zeggen één centrale installatie die meerdere appartementen van warmte voorziet.

Op 1 januari 2008 zijn de meeste 8.40 Wet Milieubeheer AMVB's vervangen door het besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer oftewel het Activiteitenbesluit.

Op 1 april 2010 is het Besluit Emissie-eisen Middelgrote CV-installaties in werking getreden. Deze vervangt het activiteitenbesluit. Qua verplichting van inspectie en onderhoud aan CV-installaties voor het verwarmen van gebouwen veranderd er weinig.



Kort samengevat is de regelgeving op dit moment als volgt:

Heeft uw centrale CV-installatie een nominaal vermogen van meer dan 100kW. Dit betreft toestellen van meer dan 100kW maar ook cascadeopstellingen (meerdere CV-ketels aan elkaar gekoppeld) met een gezamenlijk vermogen van meer dan 100kW, dan is er voor u het één en ander gewijzigd. Voorheen was het zo dat de grens lag bij 130kW maar deze is verlaagd naar 100kW.



De nieuwe regelgeving heeft de volgende verplichtingen:

Alle installaties die een nominaal vermogen hebben van meer dan 100kW moeten worden geïnspecteerd en er moet een basisverslag worden opgesteld. Heeft uw CV-installatie reeds een basisverslag dan is het niet nodig deze nogmaals op te stellen want het reeds bestaande basisverslag voor de CV-installatie blijft geldig.

De nu verplichte tweejaarlijkse Periodieke Inspectie kan bij de eerstvolgende keuring worden aangepast naar een vierjaarlijkse Periodieke Inspectie. Hier kunt u dus besparen op de inspectiekosten.

LET OP! Als u de frequentie aanpast dan is het verplicht deze ook in het bestaande basisverslag aan te passen.

Verder moet nu ook de brandstoftoevoerleiding, waarop een nominaal vermogen is aangesloten van meer dan 100kW, worden geïnspecteerd. Deze inspectie moet vierjaarlijks plaatsvinden en worden uitgevoerd door een gecertificeerde monteur. Een basisverslag voor de brandstoftoevoer zal alsnog gemaakt dienen te worden.

Het periodieke onderhoud moet uiteraard wel worden uitgevoerd en staat los van de wijziging.

Bel of mail voor meer informatie naar:

Marko Groener – Senior Contract Consultant Yender Technisch Beheer

m.groener@yender.nl

(0541-355787 of 06-22473467)